



AVK Serie 41 Válvulas Check

Certificado de conformidad AWWA C508

Esta carta es para certificar que todas las válvulas check con asiento resiliente y asiento de bronce Serie 41 de 3 a 12 pulgadas fabricadas por American AVK Company en Minden, Nevada, cumplen o exceden los estándares establecidos por AWWA para válvulas de retención oscilantes o de columpio; ANSI/AWWA C508.

Las válvulas están clasificadas por American AVK Co. para una presión de trabajo de 250 psi. Cada válvula se prueba la carcasa a 500 psi y el sello se prueba para un funcionamiento completo a 250 psi.

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, contactenos.

En nombre de American AVK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John Wilber', is positioned below the text 'En nombre de American AVK,'.

John Wilber

VP Engineering
American AVK Company