



AVK Serie 2472 Hidrante de Barril húmedo **Certificado de Conformidad AWWA C503 y UL**

Esta carta certifica que todos los hidrantes de barril húmedo de hierro dúctil de la serie 2472 fabricados por American AVK Company en Minden, Nevada, cumplen o superan los estándares establecidos por AWWA C503.

Cada hidrante se prueba, después del ensamblaje, a una presión estática de 700 psi y tiene una clasificación de 350 psi. La clasificación de presión de trabajo en UL es 250 psi.

Además, todos los hidrantes de American AVK tienen una garantía limitada de 10 años contra defectos de fabricación y materiales a partir de la fecha de compra..

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en contactarnos..

En nombre de American AVK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John Wilber'.

John Wilber

VP Engineering
American AVK Company

American AVK Company

2155 Meridian Blvd
Minden, NV 89423

Tel: (775) 552-1400
Fax: (775) 552-1031

sales@avkus.com
www.americanavk.com