



## **Hidrantes de barril húmedo de acero inoxidable Serie 24 Certificado de conformidad UL**

Esta carta es para certificar que todos los hidrantes de barril húmedo de hierro dúctil de la Serie 24 fabricados por American AVK Company en Minden, Nevada, cumplen o superan los estándares establecidos UL 246. Los hidrantes están listados con UL.

Cada hidrante se prueba, después del ensamblaje, a una presión estática de 400 psi. La presión de trabajo AWWA y UL está clasificada a 200 psi.

Además, todos los hidrantes de American AVK tienen una garantía limitada de 10 años contra defectos de fabricación y materiales a partir de la fecha de compra.

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en contactarnos.

---

**AMERICAN AVK COMPANY**

2155 Meridian Blvd – Minden, NV. 89423 - Phone 775-552-1400 - Fax 775-783-7502  
[WWW.AVKUS.COM](http://WWW.AVKUS.COM)