



AVK Serie 25 y 45 Válvulas de compuerta

Certificado de conformidad AWWA C509

Esta carta es para certificar que todas las válvulas de compuerta de asiento resiliente Serie 25 y Serie 45, NRS y OS&Y de 3 a 16 pulgadas fabricadas por American AVK Company en Minden, Nevada, cumplen o superan los estándares establecidos por AWWA para Válvulas compuerta asiento resiliente en ANSI / AWWA C509.

Las válvulas están clasificadas por American AVK Co. para una presión de trabajo de 250 psi. Cada válvula se prueba la carcasa a 500 psi y se prueba para su funcionamiento completo a 250 psi y 25 psi antes del envío.

Además, todas las válvulas de compuerta American AVK tienen una garantía limitada de 10 años contra defectos de fabricación y materiales a partir de la fecha de compra..

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, contactenos

En nombre de American AVK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John Wilber', is positioned above the printed name.

John Wilber

VP Engineering
American AVK Company

American AVK Company

2155 Meridian Blvd
Minden, NV 89423

Tel: (775) 552-1400
Fax: (775) 552-1031

sales@avkus.com
www.americanavk.com

Expect ... The AVK logo is placed at the end of the slogan 'Expect ...'.