



AVK Serie 25 y Serie 45

Certificado de conformidad UL/FM

Esta carta es para certificar que todas las válvulas de compuerta Serie 25; Válvulas de compuerta de 2 ½ pulgadas a 12 pulgadas y Serie 45; De 2 ½ pulgadas a 16 pulgadas fabricadas por American AVK Company en Minden, Nevada, cumplen o superan los estándares establecidos por UL y FM. Las válvulas de compuerta están listadas con UL y ULC y están aprobadas por FM. Las válvulas OS&Y de 14 y 16 pulgadas no están incluidas.

Cada válvula de compuerta se prueba, después del ensamblaje, a una presión estática de 500 psi. La presión de trabajo UL y FM tiene una clasificación de 200 psi para las válvulas de compuerta Serie 25. La presión de trabajo UL y FM tiene una clasificación de 250 psi para las válvulas de compuerta Serie 45 hasta 12 pulgadas y 200 psi para 14 y 16 pulgadas.

Además, todas las válvulas de compuerta American AVK tienen una garantía limitada de 10 años contra defectos de fabricación y materiales a partir de la fecha de compra.

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, Contactenos

En nombre de American AVK,

A handwritten signature in black ink that reads 'John Wilber'.

John Wilber

VP Engineering
American AVK Company