



AVK Serie 27 Hidrantes de Barril Seco

Certificado de conformidad AWWA/UL/FM

Esta carta es para certificar que los hidrantes de barril seco Serie 27 fabricados por American AVK Company en Minden, Nevada, cumplen o superan los estándares establecidos por AWWA (C502 y C550), UL 246 y FM1510. Los hidrantes están listados con UL, ULC y están aprobados por FM.

Cada hidrante se prueba, después del montaje, a una presión estática de 500 psi. La presión de trabajo AWWA, UL y FM tiene una clasificación de 250 psi.

Además, todos los hidrantes de American AVK tienen una garantía limitada de 10 años contra defectos de fabricación y materiales a partir de la fecha de compra.

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, contactenos.

En nombre de American AVK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John Wilber'.

John Wilber

VP Engineering
American AVK Company

American AVK Company

2155 Meridian Blvd
Minden, NV 89423

Tel: (775) 552-1400
Fax: (775) 552-1031

sales@avkus.com
www.americanavk.com

Expect ... The AVK logo, consisting of the letters 'AVK' in a bold, blue, stylized font.